

自家用電気工作物を  
設置するみなさまへ

緊急注意喚起

## 高濃度PCB含有電気工作物の確認調査の際、**感電事故**が発生しています。

変圧器・コンデンサーなど電気工作物の銘板等を確認する際は、以下のことに注意するようお願いします。

- ・確認作業を行う前に、必ず**電気主任技術者等へ相談し**、年次点検等停電時の際に実施できるよう、あらかじめ手順を決めておいてください。
- ・確認作業は、電気主任技術者等もしくは電気主任技術者等から指示を受けた電気取扱者が行い、**防護具を着用し**、**検電してから行うよう徹底**してください。

### 事故事例

○キュービクル内の機器について、PCBが含有されているか否かを調査するため、変圧器の銘板を確認しようとしたところ、充電部に接触し感電した。【H28.9.16発生】

### お問い合わせ先

経済産業省

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課

TEL:06-6966-6047 FAX:06-6966-6092

HPへは、  
6文字で検索

ほあんきんき

検索

メールマガジン配信登録は  
QRコードからが便利です

